Результаты анализов по питьевой воде перед поступлением в сеть водозабор с. Дедеркой за 2025 год

			перед поступлением в сеть	норматив
1.	Запах	балл	0	не более 2
2.	Амиак	мг/дм^3	менее 0,1	не более 1,5
3.	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,5±0,2	в пределах 6-9
4.	Фенол	мг/л	менее 0,0005	не более 0,001
5.	Железо	мг/дм^3	0,103±0,026	не более 0,3
6.	Марганец	мг/дм^3	менее 0,01	не более 0,1
7.	Медь	мг/дм^3	0,083±0,021	не более 1
8.	Мутность (по формазину)	мг/дм^3	2,33±0,47	не более 2,6
9.	Нефтепродукты	мг/л	менее 0,005	не более 0,3
10.	Нитраты	мг/дм^3	0,446±0,089	не более 45
11.	Общая минерализация	мг/л	163±16	не более 1000
12.	Цветность	градус	9,5±2,9	не более 20

Генеральный директор
МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство» И.О. Рыженко

Беляков Андрей Андреевич
8(988)410-93-750
,