



МИНИСТЕРСТВО  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МВД России)  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САНАТОРИЙ «СОСНОВЫЙ»  
пос. Сосновский, Туапсинский р-н,  
Краснодарский край, 352832  
тел. факс (861-67) 68-3-44, 68-6-51

С.Ш. Новрузову

18 января 2021 года № 33  
на № 1463 от 22.12.2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение объектов капитального строительства Новрузова С.Ш. к  
централизованным системам водоотведения

1. Местонахождение объекта капитального строительства: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с/п Небугское, п.Сосновский, № 1(один), кадастровый номер 23:33:0108001:29;
2. Величина нагрузки:  
Водоотведение(транспортировка): 200м<sup>3</sup>/сут;
3. Точка подключения: вновь обустраиваемый колодец, указанный в пункте 6 настоящих технических условий;
4. Обеспечить устройство прибора учета сточных вод, по схеме согласованной с ФКУЗ «Санаторий «Сосновский» МВД России»;
5. Перед входом в коллектор КНС № 2 с к\н: 23:33:0000000:996 установить решетку дробилку(РД), обеспечивающую задержание и измельчение твердых примесей канализационных сбросов;
6. Смонтировать колодец. Осуществить капитальный ремонт по замене двух линий сетей водоотведения, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108001:29, подключенных к КНС № 2 и принадлежащих ФКУЗ «Санаторий «Сосновский» МВД России». При необходимости осуществить ремонт, модернизацию КНС № 2 и находящегося в ней оборудования(необходимость определить при разработке документов указанных в пункте 7 настоящих технических условий);
7. Проектную документацию по выполнению вышеуказанных мероприятий согласовать с ФКУЗ «Санаторий «Сосновский» МВД России». Обеспечить приемку выполняемых работ совместно с ФКУЗ «Санаторий «Сосновский» МВД России» с составлением акта;
8. Настоящие технические условия действительны 3(три) года.

Начальник  
полковник внутренней службы



С.В. Медведев