

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений

Администрация Туапсинского муниципального округа (наименование уполномоченного органа)	
28 июля 2026 г. (дата оформления протокола общественных обсуждений)	
Объект общественных обсуждений:	Проектная документация объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция ПС 110 кВ «Новомихайловская» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
Период проведения общественных обсуждений:	с 22 июня 2026 г. по 21 июля 2026 г.
1. Информация об объекте обсуждений, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях	
Сведения о Заказчике работ	Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» (филиал ПАО «Россети Юг» – «Кубаньэнерго»), ИНН/КПП 6164266561/230943001, ОГРН 1076164009096, юридический и фактический адреса 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2а; телефон: 8(861) 268-59-13, адрес электронной почты: telet@kub.rosseti-yug.ru
Сведения об Исполнителе работ	общество с ограниченной ответственностью «ПромЭкоИнжиниринг» (ООО «ПромЭкоИнжиниринг»), ИНН/КПП 2309186379/230901001, ОГРН 1242300068647, юридический и фактический адреса 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 28, офис 15; телефон: 8(918) 259-69-52, адрес электронной почты: promeko.inzhiniring@yandex.ru .
Наименование уполномоченного органа, ответственного за проведение общественных обсуждений:	администрация муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края (администрация Туапсинского муниципального округа), юридический адрес и контактная информация 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3, телефон 8(86167) 2-93-79, электронный адрес upps@list.ru .
Наименование планируемой хозяйственной и иной деятельности:	«Реконструкция ПС 110 кВ «Новомихайловская» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА».
Цель планируемой хозяйственной и иной деятельности:	реконструкция ПС 110 кВ «Новомихайловская» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, в целях обеспечения бесперебойной работы электрической сети

Предварительное место реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности:	Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0106001:25.
Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя:	генеральный директор ООО «ПромЭкоИнжиниринг» Татарин Максим Владимирович, телефон: 8(918) 259-69-52; адрес электронной почты: promeko.inzhiniring@yandex.ru.
Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного самоуправления:	заместитель начальника управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства администрации Туапсинского муниципального округа Расулова Виктория Александровна, телефон: 8(86167) 2-93-79, адрес электронной почты: uppsh@list.ru
2. Информация о месте, в котором размещен и доступен для очного ознакомления объект обсуждений, дате открытия доступа, сроке доступности объекта обсуждений, днях и часах, в которые возможно ознакомление с объектом обсуждений	
Информация о размещении и доступности для очного ознакомления объекта общественных обсуждений:	352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Свободы, д. 5, каб. 3.
Дата открытия доступа:	22 июня 2026 г.
Срок доступности объекта обсуждений, дни и часы, в которые возможно ознакомление с объектом обсуждений:	с 22 июня 2026 г. по 21 июля 2026 г. включительно, в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:30 до 13:30 часов.
3. Информация о размещении объекта обсуждений в сети «Интернет»	
с предварительными материалами общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция ПС 110 кВ «Новомихайловская» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться по ссылке https://disk.yandex.ru/d/UDXsZJQoTJ4xZg , а также на официальном сайте администрации Туапсинского муниципального округа по ссылке https://tuapseregion.ru/publichnye-iobshchestvennyye-slushaniya/obshchestvennyeslushaniya/56449 .	
Дата и срок размещения объекта общественных обсуждений	с 22 июня 2026 г. по 21 июля 2026 г. включительно.
4. Проведение по инициативе граждан слушаний возможно в соответствии с пунктом 23 Правил проведения оценки воздействия на окружающую среду, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2024 № 1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду»	
В связи с отсутствием инициативы от общественности в период с 22 июня 2026 г. по 28 июня 2026 г. включительно, общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция ПС 110 кВ «Новомихайловская» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду не проводились .	

5. Размещение Журнала для регистрации замечаний и предложений общественности	
Срок размещения:	с 22 июня 2026 г. по 21 июля 2026 г. включительно
письменной форме:	в экспозиции в администрации Туапсинского муниципального округа по адресу 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Свободы, д. 5, каб. 3, в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:30 до 13:30 часов.
в форме электронного документа:	в электронном виде по адресу электронной почты upps@list.ru с пометкой «К общественным обсуждениям»

При внесении предложений и замечаний участником общественных обсуждений указываются следующие сведения:

-для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии);

-для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений,

а также предоставляются:

-согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных;

-согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений.

Дата и источник размещения (опубликования) уведомления об обсуждениях: уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция ПС 110 кВ «Новомихайловская» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

16.06.2026 г. на официальном сайте администрации Туапсинского муниципального округа <https://tuapseregion.ru/publicnye-i-obshchestvennye-slushaniya/obshchestvennye-slushaniya/56449/>;

16.06.2026 г. на официальном сайте ФГИС «Экомониторинг» <https://ecomonitoring.mnr.gov.ru/public/discussions/5540>.

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений: в период проведения общественных обсуждений с 22 июня 2026 г. по 21 июля 2026 г. (в течение 30 дней), поступали письменные замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проектной документации объекта государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция ПС 110 кВ «Новомихайловская» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, в форме электронного документа, направленного по электронной почте: upps@list.ru, которые внесены в журнал учета замечаний и предложений общественности, размещенный в управлении промышленности, природопользования и сельского хозяйства администрации Туапсинского муниципального округа по адресу г. Туапсе, ул. Свободы, д. 5, каб. 3, телефон 8(86167) 2-93-79.

Результаты общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проектной документации объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция ПС 110 кВ «Новомихайловская» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, **признаны состоявшимися.**

Окончательные материалы оценки воздействия на окружающую среду утверждаются и размещаются исполнителем работ в течение 10 рабочих дней с даты получения от уполномоченного органа уведомления о подписании протокола общественного обсуждения по адресу ссылки <https://disk.yandex.ru/d/UDXsZJQoTJ4x7g> и доступны в течение 30 дней после их размещения.

Приложение к протоколу: 1. Перечень принявших участие в рассмотрении (о проведении общественных обсуждений) объекта общественных обсуждений на 1 л. в 1 экз. 2. Журнал учета замечаний и предложений общественности на 5 л. в 1 экз. 3. Таблица учета замечаний и предложений на 2 л. в 1 экз.		
Представители администрации Туапсинский муниципальный округ:		
Заместитель начальника управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства администрации Туапсинского муниципального округа, председатель комиссии	 (подпись, дата)	В.А. Расулова
Главный специалист управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства администрации Туапсинского муниципального округа, секретарь комиссии	 (подпись, дата)	А.А. Борисова
Представитель заказчика работ:		
Заместитель директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству филиала ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго»	 (подпись, дата)	А.А. Карслиев
Представитель исполнителя работ:		
Генеральный директор ООО «ПромЭкоИнжиниринг»	 (подпись, дата)	М.В. Татарин

ОГРН 1242600068647
ИНН 2309186379
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ С. КРАСНОДАР

В настоящем деле пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

4 (четыре) листов.

Зам. начальника управления
промышленности, природопользования и
сельского хозяйства

В.А. Расулова



Перечень

принявших участие в рассмотрении (в проведении общественных обсуждений)
проектной документации объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция ПС 110 кВ «Новомихайловская» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

в связи с отсутствием инициативы от общественности в период с 22 июня 2026 г. по 28 июня 2026 г. включительно, общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по проектной документации объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция ПС 110 кВ «Новомихайловская» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, **не проводились.**

№ п/п	Сведения об авторе замечаний и предложений					
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения (для физ. лиц)	для представителей юридических лиц			Контактные данные (адрес места жительства (регистрации), адрес электронной почты (при наличии), телефон, адрес в пределах нахождения – для юридических лиц
			наименование организации полное и сокращённое (при наличии)	основной государственной регистрационный номер	должность представителя	
1	2	3	4	5	6	7

Лицо, ответственное за ведение Перечня



Расулова Виктория Александровна

Ф.И.О.

Лист 1 из

1

Организаторы общественных
обсуждений:

Администрация Туапсинского
муниципального округа
(орган местного самоуправления)

филиал ПАО «Россети Юг» –
«Кубаньэнерго»
(заказчик)

ООО «ПромЭкоИнжиниринг»
(исполнитель работ)

Журнал учёта замечаний и предложений общественности

Наименование объекта общественных обсуждений:

проектная документация объекта государственной экологической экспертизы
«Реконструкция ПС 110 кВ «Новомихайловская» с заменой силовых трансформаторов
2х10 МВА на 2х25 МВА», включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду

Дата открытия доступа к объекту общественных
обсуждений

с 22 июня 2026 г.

Период ознакомления с объектом общественных
обсуждений:

с 22 июня 2026 г. по 21 июля 2026 г. включительно

Место размещения и доступности объекта общественных
обсуждений

в электронном виде с 22 июня 2026 г. по 21 июля 2026 г. включительно на официальном
сайте администрации Туапсинского муниципального округа
<https://tuapseregion.ru/publicnye-i-obshchestvennye-slushaniya/obshchestvennye-slushaniya/56449/>, в экспозиции по адресу 352800, Краснодарский край, Туапсинский район,
г. Туапсе, ул. Свободы, д. 5, каб. 3, в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09:00 до 17:00
часов, перерыв с 12:30 до 13:30 часов, а также по ссылке
<https://disk.yandex.ru/d/UDXsZJQoTJ4xZg>

Место размещения и приёма замечаний, предложений и
комментариев от общественности, журнала учёта
замечаний и предложений общественности:

письменные замечания, предложения и комментарии общественности принимаются в срок
с 22 июня 2026 г. по 21 июля 2026 г. включительно в электронном виде по адресу
электронной почты upps@list.ru с пометкой «К общественным обсуждениям», а также в
экспозиции в администрации Туапсинского муниципального округа по адресу 352800,
Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Свободы, д. 5, каб. 3, в рабочие дни
(понедельник – пятница) с 09:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:30 до 13:30 часов

Лицо, ответственное за ведение журнала учёта замечаний
и предложений общественности:

Расулова Виктория Александровна,
заместитель начальника управления промышленности, природопользования и сельского
хозяйства

Журнал учёта замечаний и предложений общественности
проектной документации объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция ПС 110 кВ «Новомихайловская» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

№ п/п	Автор замечаний и предложений для физических лиц/для юридических лиц		Содержание замечания и предложения	Согласие на обработку персональных данных	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений
	Ф.И.О., дата рождения/Наименование организации, ОГРН, Ф.И.О., должность представителя	Адрес места жительства (регистрации)/в пределах местонахождения организации; контактный телефон, адрес электронной почты			
1.	Некоммерческое партнерство «Профессиональная экологическая организация «5 июня» (НП «5 июня»), ОГРН 1113900001137, член Совета НП «5 июня» Зайд Дмитрий Александрович	236022, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 81, 8 (401)221-35-67, 8(9360152-69-39, адрес электронной почты: s@ecolog5.ru	1. В тексте есть признаки превышения ПДК. Наличие значений выше 1 ПДК требует отдельной проверки контекста, корректности расчетов и итоговых выводов. Нормативная основа: Гигиенические нормативы и санитарные требования, а также требования к достоверности расчетов в материалах ОВОС. Так, в материалах зафиксирован фрагмент: «ПДК – категория загрязнения «чистая»; от 1 до 2 ПДК – «допустимая»; от 2 до 5 ПДК- «опасная»; более 5 ПДК – «чрезвычайно опасная». ПДК бенз(а)пирена согласно»	да	нет

Дата 22.04.2026

Лицо, ответственное за ведение Журнала



подпись

Расулова Виктория Александровна

Ф.И.О.

Лист 2 из

2

№ п/п	Автор замечаний и предложений для физических лиц/для юридических лиц		Содержание замечания и предложения	Согласие на обработку персональных данных	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений
	Ф.И.О., дата рождения/Наименование организации, ОГРН, Ф.И.О., должность представителя	Адрес места жительства (регистрации)/в пределах местонахождения организации; контактный телефон, адрес электронной почты			
2.	Некоммерческое партнерство «Профессиональная экологическая организация «5 июня» (НП «5 июня»), ОГРН 1113900001137, член Совета НП «5 июня» Зайд Дмитрий Александрович	236022, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 81, 8 (401)221-35-67, 8(9360152-69-39, адрес электронной почты: s@ecolog5.ru	2. Нарушение целостности данных и несходимость итоговых значений. Если по тексту встречаются итоговые таблицы и сводки по отходам, массе или объему, нужно отдельно проверять арифметическую сходимость и целостность данных. Нормативная основа: Требования к достоверности и полноте материалов ОВОС; 89-ФЗ для блока обращения с отходами. Так, в материалах зафиксирован фрагмент: «▪ наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающей запись и хранение осциллограмм суммарной длительностью не менее 300 с при максимальном объеме регистрируемых аналоговых и дискретных сигналов; ▪ возможность экспорта осциллограмм».	да	нет

Дата 22.04.2026 Лицо, ответственное за ведение Журнала



Расулова Виктория Александровна

Ф.И.О.

Лист 3 из

3

№ п/п	Автор замечаний и предложений для физических лиц/для юридических лиц		Содержание замечания и предложения	Согласие на обработку персональных данных	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений
	Ф.И.О., дата рождения/Наименование организации, ОГРН, Ф.И.О., должность представителя	Адрес места жительства (регистрации)/в пределах местонахождения организации; контактный телефон, адрес электронной почты			
3.	Некоммерческое партнерство «Профессиональная экологическая организация «5 июня» (НП «5 июня»), ОГРН 1113900001137, член Совета НП «5 июня» Зайд Дмитрий Александрович	236022, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 81, 8 (401)221-35-67, 8(9360152-69-39, адрес электронной почты: s@ecolog5.ru	3. Нет явного блока ликвидации, демонтажа и рекультивации. Отсутствие явной проработки ликвидации и рекультивации ослабляет оценку полного жизненного цикла объекта. Нормативная основа: Постановление Правительства РФ от 28.11.2024 № 1644; требования к описанию последствий и мер на различных стадиях жизненного цикла.	да	нет

Дата 22.07.2026

Лицо, ответственное за ведение Журнала



Расулова Виктория Александровна

Ф.И.О.

Лист 4 из

4

№ п/п	Автор замечаний и предложений для физических лиц/для юридических лиц		Содержание замечания и предложения	Согласие на обработку персональных данных	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений
	Ф.И.О., дата рождения/Наименование организации, ОГРН, Ф.И.О., должность представителя	Адрес места жительства (регистрации)/в пределах местонахождения организации; контактный телефон, адрес электронной почты			

Дата 22. 04. 2016 Лицо, ответственное за ведение Журнала



Расулова Виктория Александровна
Ф.И.О.

Лист 5 из

В настоящем деле пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
5 (пять) листов.
Зам. начальника управления
промышленности, природопользования и
сельского хозяйства


 В.А. Расулова



Таблица учёта замечаний и предложений участников общественных обсуждений
по проектной документации объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция ПС 110 кВ «Новомихайловская» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

№ п/п	Автор замечаний и предложений для физических лиц/для юридических лиц		Содержание замечания и предложения	Обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учёте) или мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественного обсуждения
	Ф.И.О., дата рождения/Наименование организации, ОГРН, Ф.И.О., должность представителя	Адрес места жительства (регистрации)/в пределах местонахождения организации; контактный телефон, адрес электронной почты		
1	2	3	4	5
1.	Некоммерческое партнерство «Профессиональная экологическая организация «5 июня» (НП «5 июня»), ОГРН 1113900001137, член Совета НП «5 июня» Зайд Дмитрий Александрович	236022, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 81, 8 (401)221-35-67, 8(9360152-69-39, адрес электронной почты: s@ecolog5.ru	1. В тексте есть признаки превышения ПДК. Наличие значений выше 1 ПДК требует отдельной проверки контекста, корректности расчетов и итоговых выводов. Нормативная основа: Гигиенические нормативы и санитарные требования, а также требования к достоверности расчетов в материалах ОВОС. Так, в материалах зафиксирован фрагмент: «ПДК – категория загрязнения «чистая»; от 1 до 2 ПДК – «допустимая»; от 2 до 5 ПДК – «опасная»; более 5 ПДК – «чрезвычайно опасная». ПДК бенз(а)пирена согласно»	Указанный фрагмент, в п. 2.2.2 тома ОВОС: «Уровень загрязнения почв и грунтов 3,4- бенз(а)пиреном оценивался в соответствии с тре- бованиями табл. 4.5 СанПиН 1.2.3685-21: - От фона до ПДК – категория загрязнения «чистая»; - От 1 до 2 ПДК – «допустимая»; - От 2 до 5 ПДК – «опасная»; - Более 5 ПДК – «чрезвычайно опасная». ПДК бенз(а)пирена согласно табл. 4.1 СанПиН 1.2.3685-21 составляет - 0,02 мг/кг». описывает классификацию грунтов по степени загрязнения почв бенз(а)пиреном. Далее по тексту приводится анализ результатов исследования почв на содержание бенз(а)пирена, согласно которому установлено, что концентрации бенз(а)пирена составляют менее 0,005 мг/кг во всех пробах. Содержание бенз(а)пирена в грунтах участка в слое 0,0-3,0 м не превышает ПДК, категория загрязнения бенз(а)пиреном – «чистая».
2.	Некоммерческое партнерство «Профессиональная экологическая организация «5 июня» (НП «5 июня»), ОГРН 1113900001137, член Совета НП «5 июня» Зайд Дмитрий Александрович	236022, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 81, 8 (401)221-35-67, 8(9360152-69-39, адрес электронной почты: s@ecolog5.ru	2. Нарушение целостности данных и несходимость итоговых значений. Если по тексту встречаются итоговые таблицы и сводки по отходам, массе или объему, нужно отдельно проверять арифметическую сходимость и целостность данных. Нормативная основа: Требования к достоверности и полноте материалов ОВОС; 89-ФЗ для блока обращения с отходами.	Данные в итоговых таблицах перепроверены, целостность данных соответствует. Указанный фрагмент: «* наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающей запись и хранение осциллограмм суммарной длительностью не менее 300 с при максимальном объеме регистрируемых аналоговых и дискретных сигналов; * возможность экспорта осциллограмм». относится к технологическим решениям в части релейной защиты и автоматики, в результате

			Так, в материалах зафиксирован фрагмент: « наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающей запись и хранение осциллограмм суммарной длительностью не менее 300 с при максимальном объеме регистрируемых аналоговых и дискретных сигналов; ▪ возможность экспорта осциллограмм».	функционирования которой отходы не образуются.
3.	Некоммерческое партнерство «Профессиональная экологическая организация «5 июня» (НП «5 июня»), ОГРН 1113900001137, член Совета НП «5 июня» Зайд Дмитрий Александрович	236022, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 81, 8 (401)221-35-67, 8(9360152-69-39, адрес электронной почты: s@ecolog5.ru	3. Нет явного блока ликвидации, демонтажа и рекультивации. Отсутствие явной проработки ликвидации и рекультивации ослабляет оценку полного жизненного цикла объекта. Нормативная основа: Постановление Правительства РФ от 28.11.2024 № 1644; требования к описанию последствий и мер на различных стадиях жизненного цикла.	Демонтажные работы учтены в проектной документации и материалах ОВОС, в частности в подразделе 3.5 «Оценка воздействия отходов производства и потребления». Увеличение площади и использование дополнительных участков проектом не предусмотрено. Рекультивация не требуется.

Лицо, ответственное за ведение Таблицы

Татарин Максим Владимирович

Ф.И.О.



В настоящем деле пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

2/26а листов.

Зам. начальника управления
промышленности, природопользования и
сельского хозяйства

В.А. Расулова

